

Certifikát

Odolnosť voči vetru

Vodotesnosť

Priedušnosť

Odborný posudok 201 43718

Zadávateľ

aluplast GmbH
Kunststoffprofile

Auf der Breit 2

76227 Karlsruhe

Výrobok	vonkajšie dvere, jednokrídlové von otváracie
Názov	IDEAL 4000
Rozmery (š × v)	1246 mm × 2204 mm
Zaťažená strana	otváracia strana/otváracia plocha podľa DIN 107
Materiál rámu	PVC-U, bielej farby
Tesnenia	krídlo: 4-stranové, perové tesnenie, EPDM aluplast
Prah	rám: 4-stranový, perové tesnenie, EPDM aluplast
Kovania	prah: brúsené perové tesnenie, EPDM aluplast
Uzamykateľnosť	profil BR 140403 s 249059 a 249062, aluplast
Výsledok	viacbodové uzatváranie, DoorSafe MVZ 600A, Roto
	dvojdielne priskrutkované pásy, Doorline HTB 108, Roto
	priebežná uzatváracia lišta, Roto
	zamknuté a zabezpečené 3 bodovým uzáverom
	odolnosť proti vetru – EN 12210
	Trieda C3
	vodotesnosť – EN 12208
	Trieda 7A
	priedušnosť – EN 12207
	Trieda 4

Ift Rosenheim
4.apríla 2011

nečitateľný podpis
z.p., Ing. Robert Krippahl (FH)
výrobný inžinier
stavebné diely

nečitateľný podpis
z.p. Ing. Pascal Geiger (FH)
výrobný inžinier
stavebné diely

ift

ROSENHEIM

Podklady

EN 14351 – 1 : 2006+A1 : 2010,
Okná a vonkajšie dvere – norma výrobu

Skúšobné normy:

EN 1026 : 2000-06

EN 1027 : 2000-06

EN 12211 : 2000-06

Zodpovedá národným normám DIN EN.

Zobrazenie

viď obrázok

Pokyny na použitie

Tento odborný posudok slúži na preukázanie vyššie uvedených vlastností dverí. Zistené výsledky môže výrobca použiť ako podklad pre komplexnú správu ITT.

Treba dodržať normy EN 14351-1 : 2006+A1: 2010

Platnosť

Údaje a výsledky sa vzťahujú výlučne na uvedený skúšobný výrobok.

Výsledky skúšky môžu byť použité na rovnaké alebo menšie rozmery pre rovnakú konštrukciu a druh kovania a podobný formát pričom bude dodržaná hmotnosť krídla.

Táto skúška neposudzuje ďalšie vlastnosti určujúce funkčnosť a kvalitu skúšaného výrobku; hlavne neboli zohľadnené vplyvy starnutia a poveternostných podmienok.

Pokyny na zverejnenie

Platí vestník ift „Podmienky a pokyny na používanie ift skúšobnej dokumentácie“.

Titulná strana môže byť použitá ako stručný obsah.

Obsah

Certifikát s prílohou 1 obsahuje spolu 15 strán.

PREKLADATEĽSKÁ DOLOŽKA:

Preklad som vypracovala ako prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore jazyk slovenský-nemecký, evidenčné číslo prekladateľa 970089.

Prekladateľský úkon je zapísaný pod poradovým číslom *870/2012* prekladateľského denníka č. *5/2012*

Za prekladateľský úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. *574/2012*



Mgr. Rechterová

