

## POTVRDENIE O POČIATOČNEJ SKÚŠKE TYPU

Žiadosť evidovaná pod č. S04/10/0062/2604


vykonanej podľa Smernice 89/106/EHS z 21.12.1988 o stavebných výrobkoch  
v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 7 ods. 4 a) a § 9 zákona č. 90/1998 Z .z. o stavebných výrobkoch  
v znení neskorších predpisov

**Výrobok:** Vchodové dvere z plastu  
**System:** GEALAN S 8000IQ  
**Dodávateľ systému:** GEALAN WERK Fickenscher GmbH, 95145 Oberkotzau, Nemecko  
**Výrobca:** GERI DOOR s.r.o., Mederčská 59/11, 945 01 Komárno  
**Miesto výroby:** Areál Vadaš, Nová Stráž

**Účel použitia výrobku:** Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií objektov s trvalým pobytom ľudí.

**Technická špecifikácia:** EN 14351-1: 2006 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu.

Na odskúšanie uvedeného výrobku bola dňa 25.02.2010 podaná žiadosť, zaevidovaná pod číslom: S04/10/0062/2604. Vlastnosti a príslušné technické špecifikácie, podľa ktorých sa preukazuje zhoda výrobku sú uvedené v nasledovnom prehľade.

Výrobok	Vlastnosť	Zistená porovnávacia hodnota	Skúšobná metóda	Rozsah priameho použitia
			Klasifikačná norma	
 Rozmery (B x H): 1.100 m x 2.250 m	Prievzdušnosť (NO)	Trieda 4	EN1026 EN 12207	-100% až +50% celkovej plochy skúšanej vzorky
	Vodotesnosť (NO)	Trieda 7A	EN1027 EN 12208	-100% až +50% celkovej plochy skúšanej vzorky
	Odolnosť proti zaťaženiu vetrom (NO)	Trieda C1	EN12211 EN 12210 EN1026	-100% celkovej plochy skúšanej vzorky
	Súčiniteľ prechodu tepla (NO)	$U_D = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	EN ISO 10077-1	Celková plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$
	Akustické vlastnosti (NO)	npd	EN ISO 140-3 EN ISO 717-1	-

Poznámka: Vlastnosti, ktoré je podľa príslušnej technickej špecifikácie kompetentná odskúšať len notifikovaná osoba sa označujú symbolom (NO).

V Nitre, 30.03.2010

Daša Kozáková  
Vedúca Notifikovanej osoby 1301  
v zastúpení  
Ladislav Lósy  
Riaditeľ pobočky Nitra



Osvedčovacie miesto OM 04, člen EOTA  
Notifikovaná osoba 1301  
Autorizovaná osoba SK04  
Autorizovaná osoba SKTC-105

Úsek preukazovania zhody  
Studená 3, 821 04 Bratislava

**Pobočka Bratislava**  
Studená 3, 821 04 Bratislava  
**Pobočka Nové Mesto n/Váhom**  
Trenčianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Váhom  
**Pobočka Nitra**  
Braneckého 2, 949 01 Nitra  
**Pobočka Zvolen**  
Jesenského 15, 960 01 Zvolen

**Pobočka Žilina**  
A. Rudnaya 90, 010 01 Žilina  
**Pobočka Košice**  
Krmanova 5, 040 01 Košice  
**Pobočka Prešov**  
Budovateľská 53, 080 01 Prešov  
**Pobočka Tatranská Štrba**  
Štefánikova 24, 059 41 Tatranská Štrba